



Felsökning på din fjärrvärmecentral



FELSÖKNINGSSCHEMA FÖR DIN FJÄRRVÄRMECENTRAL

Med detta schema kan du på ett enkelt sätt själv försöka hitta felet på din fjärrvärmecentral om du får problem med värmen eller varmvattnet i ditt hus. Läs även i instruktionsboken för närmare detaljer om just din fjärrvärmecentral. Kontakta leverantören om du saknar instruktionsboken. Fastighetsägaren äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen och den bör ses över med jämna mellanrum, läs till exempel regelbundet av trycket för att upptäcka eventuella avvikelser. Givetvis är du alltid välkommen att ringa oss för rådgivning på telefon 08-534 705 00.

PROBLEM

Dålig värme i hela huset.

Dålig värme i delar av huset.

Låg temperatur på varmvattnet.

Hög temperatur på varmvattnet.

TÄNKBARA ORSAKER

Lågt tryck i värmesystemet.

Luft i värmesystemet.

Ingen el till fjärrvärmecentralen.

Cirkulationspumpen har stannat.

Utegivaren är trasig.

Luft i värmesystemet.

Ventilerna på elementen har fastnat.

Fel på reglerventil för varmvattnet.

Fel på reglerventil för varmvattnet.

ÅTGÄRD

Fyll på vatten i värmesystemet. Titta i instruktionsboken för just din fjärrvärmecentral om du är osäker.

Lufta elementen samt kontrollera trycket efter utförd luftning.

1. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen.
2. Kontrollera säkringarna.
3. Kontakta elektriker.

1. Kontrollera säkringarna.
2. Försök starta pumpen genom att knacka på pumphuset eller hjälp till med skruvmejsel i centrum av pumpen.
3. Kontakta pumpfirma för eventuellt pumpbyte.

Kontakta elektriker.

Lufta elementen samt kontrollera trycket efter utförd luftning.

1. "Motionera" ventilerna.
2. Kontakta rörfirma.

Kontakta rörfirma för eventuellt byte/service.

Stäng av varmvattnet och kontakta rörfirma.



**SÖDERTÖRNS
FJÄRRVÄRME**

Postadress Box 3073, 145 03 Norsborg
Telefon 08-534 705 00
E-post info@sfab.se
Hemsida www.sfab.se
Besöksadress Sjöbodavägen 5
Organisationsnr. 556132-1174